

# 山西省外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品质量监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表 1。

表 1 抽样数量表

产品名称	燃烧性能等级	每批次抽样样品尺寸	每批次抽样样品数量
外墙外保温用 模塑聚苯乙烯 泡沫塑料	B <sub>1</sub> 级或 B <sub>2</sub> (D) 级	随机抽取长度不小于 900mm, 宽度不小于 500mm, 厚度不 小于 50mm 的产品。	在同一批次产品中抽取样品不少于 至少 30m <sup>2</sup> , 其中至少 15m <sup>2</sup> 作为检验 样品, 15m <sup>2</sup> 作为备用样品。
	B <sub>2</sub> (E) 级 或 B <sub>3</sub> 级		同一批次产品中抽取样品不少于 10m <sup>2</sup> , 其中至少 5m <sup>2</sup> 为检验样品, 5m <sup>2</sup> 为备用样品。

## 2 检验依据

表2 外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

序号	检验项目	检验方法
1	导热系数	GB/T 10801.1-2021 GB/T 10295-2008
2	表观密度	GB/T 10801.1-2021 GB/T 6343-2009
3	垂直于板面方向的抗拉强度	GB/T 29906-2013
4	吸水率(体积分数)	GB/T 10801.1-2021 GB/T 8810-2005
5	燃烧性能等级	GB 8624-2012
6	六溴环十二烷限值	GB/T 41077-2021

表执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 41077-2021 建筑用绝热制品 六溴环十二烷的限值

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。